Sigle di Gruppo V

Stato progetti e richieste ai servizi

Vincenzo Monaco

Consiglio di Sezione
Torino, 30 giugno 2016

Reminder

- Chiusura DB preventivi per CSNV: 20 luglio
- Bando “CALL” 2016
progetti triennali max. 1 Meuro
solo call aperte quest’anno
stesse modalita’ di presentazione degli esperimenti
- Bando “grant giovani” CSNV
finanziamento fino a 75 k€ annui + borsa biennale
scadenza: 21 luglio

Progetti in conclusione a fine anno

- **RADIOLAB** - RADioactivity LABoratory
(resp. locale: M.Chiosso)
- **RDH** - Research and Development in Hadrontherapy
(resp.locale: R.Sacchi)

RDH – Research Design in Hadrontherapy – Attività di Torino

WP1 (resp. A. Attili) – TPS

- validazione clinica TPS (PlanKit) e nuovi sviluppi

WP2b - nATT (resp. P.Cerello) – Studio di radiosensibilizzanti Au-NP

- progetto triennale presentato nel 2014 accorpato a RDH

WP5 – PET monitoring (P. Cerello)

- attività legata al PRIN INSIDE 2013-2015 (PI Del Guerra, Pi), cui partecipa INFN e UniTo
- Tutta la comunità INSIDE ha chiesto di confluire in RDH per il 2016

WP7 (resp. R. Sacchi) – Rivelatore per fasci alta intensità

- sviluppo di nuova camera monitor + nuovo chip TERA per readout

RIDOS (resp. S. Giordanengo) - fast forward planning su GPU

- confluito in RDH nel 2016 per la validazione clinica del sistema

Progetto Premiale 2013 IRPT

- finanziamento triennale 2014-2016 MIUR ~ 7M€, include attività del WP1 e del WP7, che non hanno chiesto di restare in CSN5 per il referaggio scientifico
- costruzione della linea sperimentale di CNAO

RDH WP5 + PRIN INSIDE in-beam PET heads

January 2016

February 2016

Beam test Feb 2016 @ CNAO

Turning on INSIDE: image & profile reconstruction

A

B

D

— Data

— Simulation

← beam

$E_1 = 77 \text{ MeV}$
 $E_2 = 105 \text{ MeV}$

$E_1 = 77 \text{ MeV}$
 $E_2 = 105 \text{ MeV}$

Treatment
plan

Beam test Feb 2016 @ CNAO

Turning on INSIDE: carbon beam profile

Interspill

Inspill

Fall-off distance: (82.6 ± 0.1) mm

@CNAO

... on the way to testing
with **patients**

RDH WP7 - Rivelatore multi-gap

Sviluppo e caratterizzazione di un rivelatore composto di più camere IC (multi gap) per fasci di alta intensità con misura e correzione dell'inefficienza di raccolta

- Rivelatore completato e testato presso
 - osp. Mauriziano (fotoni)
 - CNAO con ioni carbonio
 - Ciclotrone 18 MeV ospedale di Berna
 - LNS con fasci pulsati 62 MeV
- Analisi dati finalizzata (tesi di Dottorato di L. Guarachi), metodo validato, pubblicazione in fase di scrittura
- Camera doppio gap realizzata da De.Tec.Tor per INFN-ELIMED

RDH WP7 - Attività di microelettronica

Sviluppo di un nuovo chip di readout (TERA 09) per elevate correnti (range dinamico $> 100X$ rispetto a TERA08)

- Soluzione studiata e testata su TERA08;
- modifiche alla parte analogica e digitale;
- finanziamento tramite premiale IRPT
 - ~ 120 k€ + AdR biennale
- prototipi disponibili da nov 2015;
- caratterizzazione con scheda di test ultimata

Trasferimento Tecnologico

- co-finanziamento della ditta De.Tec.Tor , interessata allo sfruttamento commerciale, Cooperation Agreement con INFN;
- sottomessa richiesta brevetto congiunto INFN-Unito-De.Tec.Tor per tutelare la parte innovativa del disegno del chip.

RDH WP11

Commissioning of an integrated platform for realtime and fast-MC dose calculation at CNAO.

Proviene da due filoni:

- 1) RIDOS - progetto giovani Comm. V (bando 2013) (To).
- 2) FRED : attività di un gruppo del Centro Fermi (Rm1).

FRED : a fast-Monte Carlo tool for treatment planning and dose verification in proton therapy

Tecniche diverse per verifica in tempo reale (o molto velocemente) delle dosi pianificate al CNAO.

Commissioning di RIDOS in corso sul fascio di CNAO
A breve:

- Test con fantoccio in movimento previsto
- Integrazione segnale del ciclo respiratorio per usare RIDOS con trattamenti 4D a CNAO

RIDOS GUI pronta
Presenterà anche l'output
del Fast-MC che verrà
installato nella stessa WS di
RIDOS per offrire a CNAO
un'unica GUI per entrambi i
tipi di calcolo.

Progetti in corso

- **CHIPIX65** - innovative CHIP for a hybrid PIXel using CMOS 65nm technology (coord.naz.: L. Demaria)
Finanziato fino a dec.2016, richiesta di proroga -> **vedi presentazione Lino**
- **CHNET** - Cultural Heritage Network (coord.locale: Alessandro Lo Giudice)
- **DEMETRA** - DiElectric and METallic Radiofrequency Accelerator (coord.locale: Gianluca Ghigo)
- **DIESIS** - Diamond-based Electrically-controlled Single-photon Sources
(coordinatore: Jacopo Forneris, “grant giovani” 2016) -> **vedi presentazione Jacopo**
- **E-LIBANS** - E-Linac Based Actively monitored Neutron Source
(coord. nazion.: Marco Costa) -> **vedi presentazione Marco**
- **SEED** - Sensori monolitici in CMOS 110nm (coord.naz.: Angelo Rivetti)
- **UFSD** – Ultra Fast Silicon Detector
(coord. naz.: Nicolo Cartiglia). Finanziato da CSNV fino a fine 2016. Continua con UFSD-ERC.

17 unità

<https://infnbenculturali.net/>

Uno degli obiettivi principali.....
SVILUPPO DI APPARATI PORTATILI

Ad esempio.... apparato XRF a scansione INFN-FI

TORINO: sviluppo di un apparato XRF/XRL/XRD a scansione

XRF e XRD: sonda raggi x, segnale raccolto raggi x

XRL: sonda raggi x, segnale raccolto UV-VIS

Statua di Bacco: analisi degli sforzi nella statua. Scala cromatica in Pa

Collaborazione con il CCR «La Venaria Reale»

Upgrade apparato INFN di radiografia e tomografia digitale

Progettazione e realizzazione di soluzioni innovative

CHNET – richieste ai servizi

- Realizzazione di strutture meccaniche per il supporto di opere d'arte in restauro presso il CCR "La Venaria Reale".
- Upgrade degli apparati per analisi k-edge, radiografie digitali e tomografie (collimatori, movimentatori, supporti per sorgenti e campioni, schermature, varie) e degli apparati per la datazione con termoluminescenza (contatori di decadimenti, varie).
- Completamento di un apparato portatile per fluorescenza X (XRF) e radioluminescenza (XRL) con test di rivelatori di raggi x utilizzabili anche per analisi XRD (X-Ray Diffraction).

Richieste di supporto tecnico per		
	l'anno:	2017
Tipologia	N.	mesi/U
Tecnici mecc. /elettr/CdC		2
Disegnatori meccanici		1
Microsaldatori		
Tecnologi progett. mecc.		1
Tecnologi elettronici/CdC		0.5
Tecnologi microelettronica		

DEMETRA

DiElectric and METallic Radiofrequency Accelerator

Modeling, development and experimental validation of **metallic** and **dielectric** high-gradient linear accelerating structures.

- Innovative Metallic Structures: upgrade performances of X band LINACs at 11.424 GHz
- Innovative Dielectric Structures: improved damage thresholds, possibility to work at much higher frequencies in the optical regime

Responsabile nazionale:

Prof. Gino Sorbello (UniCT & INFN-LNS)

Sezioni afferenti: INFN-LNS, INFN-LNF, INFN-Roma1, INFN-TO, INFN-PV

Sezione INFN di Torino	FTE
Gianluca Ghigo	40%
Roberto Gerbaldo	30%
Laura Gozzelino	30%
Francesco Laviano	30%
TOTALE 130%	

Budget 2016

Totale:	104 kEuro
Sez. TO:	16 kEuro (2 kE missioni 14 kE inventario)

Milestones

	LNS	LNF	INFN-Roma1	INFN-TO	INFN-PV
2016	<ul style="list-style-type: none"> ● 0.1-THz OS design & fabrication (with LNF) ● Phase-reset-device design (with RM1) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3-cells cavity ● Molybdenum deposition 	<ul style="list-style-type: none"> ● RF Material characterization ● 0.1-THz OS characterization 	<ul style="list-style-type: none"> ● RF Material characterization 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2D PC design

DEMETRA

DiElectric and METallic Radiofrequency Accelerator

DEMETRA – INFN SEZ. TORINO

Il ruolo della sezione di Torino nell'ambito del progetto DEMETRA è nella caratterizzazione di materiali metallici di rivestimento delle cavità acceleratrici in termini di impedenza superficiale. La necessità di:

- (i) caratterizzare le proprietà a livello locale
- (ii) anche su superfici curve
- (iii) con tecniche complementari a quelle utilizzate dalla sezione di Roma, ha portato a proporre una **tecnica a microonde near-field a scansione di sonda.**

PROGRAMMA

Primo semestre 2016: allestimento del setup di misura di impedenza superficiale
in corso, previsti per Luglio test sonde su campioni di prova

Secondo semestre 2016: caratterizzazione campioni planari

Secondo anno del progetto: adattamento del setup a misure su superfici curve

DEMETRA

DiElectric and METallic Radiofrequency Accelerator

setup

Sistema nanoposizionatori Micronix
X-Y: motori piezoelettrici PPS-60-12210
Z: motore piezoelettrico PPS-60-11210
(risoluzione 10nm, controllo tramite encoder analogico)
Controller MMC103

Nessuna richiesta ai servizi per il 2017.

SEED

- Progetto di commissione 5 finalizzato allo sviluppo di sensori monolitici innovativi
- Sensori ed elettronica sullo stesso substrato
- Capacità di svuotare fino a 300 um ed oltre
- Interessante per raggi X oltre che per particelle
- In collaborazione con Lfoundry di Avezzano
- Coinvolge: Torino (elettronica, test), Padova (test), TIFPA/UniTN (sensore, Perugia, Frascati (test))

Attività svolte nel 2015-2016

- Studio ed ottimizzazione del sensore con TCAD usando le informazioni dettagliate di processo
- Disegno dell'elettronica di front-end e del chip completo
- Sottomissione ad Aprile 2016 al primo MPW disponibile
- Chip MATISSE
- Test fino a fine anno ed oltre

Attività previste nel 2017

- Preparazione della seconda sottomissione
- I dettagli potranno essere definiti dopo i test del primo lotto
- **Richieste: 5 mesi uomo di microelettronica+1 mese uomo per bonding**

UFSD (Ultra-Fast Silicon Detector)

Il progetto si propone di sviluppare un nuovo tipo di rivelatori al silicio, adatti a tracciare le particelle con informazioni spaziali e temporali

Questi rivelatori hanno un nuovo profilo di drogaggio che rende il loro segnale molto più ampio e veloce

Il progetto si articola in quattro grandi aree:

- Lo **sviluppo dei sensori**, con collaborazioni con FBK (Trento) e CNM (Barcellona)
- Il **disegno e la realizzazione dell'elettronica** di lettura, in collaborazione con il laboratorio di microelettronica di Torino
- Lo **sviluppo di un programma di simulazione**
- L'**utilizzo di questi sensori in esperimenti**

Sensori

Prima produzione FBK di sensori con guadagno interno LGAD 300-micron

Prima CNM di sensori sottili, 50 micron

Misure sui sensori

Beam test al CERN, con sensori di FBK (nuovi) e di CNM (75-micron)

Ci stiamo avvicinando al nostro goal di 30 ps...

Disegno finale: 50-micron e gain 15.... Appena arrivati in laboratorio

Sviluppo dell'elettronica

Fully custom chip: TOFFEE

- Amplificatore comparatore, time resolution: ~ 50 ps a 6 pC
- Sottomesso a Maggio
- Test in estate, Settembre

Sensor board

- 3 independent channels
- HV filters

Weightfield

Programma di simulazione usato in molti istituti, per simulazioni ed educazione

The screenshot displays the Weightfield2 simulation software interface, version 4.06. The main window is titled "Weightfield2 Build 4.06" and contains several panels:

- Control Panel:** Features a "Done" status bar and buttons for "Set", "Potentials", "Currents", "Stop", and "Exit". It includes settings for "Precision" (eh pairs followed), "GSample" (300), "Step x,y [micron]" (1.94, 0.09), "Output File" (Name: wvf), "Batch Mode" (Number of events: 1), "Select Particles" (MIP: NON uniform Q, Qtot = Landau), "Irradiation" (Fluence: 1, CCE beta electron, holes: 8, 8, Acceptor creation, Initial Doping removal, DJ ON, Linear/Step, N_A(Eff)[0-100]: 1, N_A/N_D: 0.5), "Plot Settings" (Draw Electric Field, Draw Current Absolute Value, Draw e-h motion), "Current Settings" (B-Field on at[T]: 0, Diffusion, Charge Cloud Dispersion (no Alpha), Temperature [K]: 300).
- Detector Properties:** Includes "Type" (Si, Diamond, Free), "Doping type" (Strips: n, p; Bulk: n, p), "Dimensions" (# of strips: 1, Thickness: 50, Width/Pitch: 490/500), "Gain" (Gain Layer doping: 2.13, Force Gain: 15, Gain recess: 0), and "Voltage" (Bias: 160, Depletion: 20).
- Read-Out:** Options for "Top Strip" and "Backplane".
- Electronics:** Includes "Detector Cap[pF] Ind [nH]: 5, 5", "Scope (50 [Ohm]) BW[GHz]: 2.5", "CSA:Imp[Ohm], Tr.Imp[mV/fQ]: 60, 7", "CSA:T_r,T_f[ns]: 3.5, 6.1", "CSA:Noise,Vth[mV,CFD if<1]: 0.9, 0.3", "BB:Imp[Chm],BW,Gain: 50, 700, 10", and "BB:Noise,Vth[mV,CFD if<1]: 14, 0.3".
- 2D Color Map:** A plot of the drift potential in the x-y plane, with x and y axes in micrometers (0 to 450) and a color scale from 0 to 140.
- Plots:** Four subplots showing simulation results:
 - "Drift Potential V [V]" vs "v [um]": Shows a linear increase in potential from 0 to 160 V over 450 micrometers.
 - "E Amplitude |E| (kV/cm) - Dashed: breakdown field" vs "v [um]": Shows a constant electric field of approximately 0.3 kV/cm until the breakdown field is reached at 450 micrometers.
 - "Eff. Doping e(N_b-N_a-N_d)+rho_{biase} [n/cm³*10¹²]" vs "v [um]": Shows a constant doping level of approximately 10 n/cm³ until the breakdown field is reached.
 - "Incremental gain as a function of y" vs "v [um]": Shows a constant gain of approximately 7.8 until the breakdown field is reached. Labels: Gain_{electron} = 7.81473, Gain_{holes} = 1.63779.

UFSD per il CT-PPS

Abbiamo ricevuto i sensori con il disegno "finale" per il CT-PPS

UFSD-ERC

Sigla UFSD finanziata da CSNV fino a dic. 2016.

L'attività procede con la sigla UFSD-ERC su fondi ERC

Richieste ai servizi:

Elettronica: Il progetto UFSD richiede supporto da parte dell'officina elettronica, sia per la realizzazione di circuiti integrati, che per risolvere problemi quotidiani. Inoltre ci serve aiuto per testare il nostro primo chip TOFFEE. Richiesti 5-10 ore/settimana

Meccanica: costruzione di scatole metalliche per schermare i circuiti elettronici

Microelettronica: aiuto per il disegno dell'evoluzione del chip TOFFEE.

Microbondatura: richieste non intense ma continue

Centro di calcolo: supporto per applicazioni Cloud.

	l'anno: 2017	
Tipologia	N.	mesi/U
Tecnici mecc. /elettr/CdC		
Disegnatori meccanici	1	1
Microsaldatori	1	1
Tecnologi progett. mecc.	1	1
Tecnologi elettronici/CdC	1	3
Tecnologi microelettronica	1	3

Ingresso in sigle già' attive

- **CHNET-Imaging** (Firenze/Ferrara/LNS)
Contributo Torino (A.Lo Giudice): caratterizzazione di sistemi XRD progettati con pezzi commerciali e/o rivelatori da FBK e confronto delle prestazioni.
- **SCALTECH28** (coord.loc: Gianni Mazza)

Scaltech28

- Progetto già attivo in commissione 5 per studio di elettronica in nodi tecnologici estremamente avanzati (28 nm)
- Possibilità di accedere a partire dal prossimo anno a tecnologie FinFET 16 nm
- Grande interesse scientifico: possibilità di essere tra i primi (se non in primi) a pubblicare su tecnologie di questo tipo
- Viene chiesto il prolungamento di una sigla attiva per garantire la fase esplorativa
- **Richieste: 2 tecnologi microelettronica 6 mesi per disegno di circuiti di test utilizzanti finFET (maggio-dicembre 2017)**

Proposte di nuove sigle

- **DIACELL** - sviluppo di dispositivi al diamante per applicazioni in micro-radiobiologia (proponente e coordinatore naz.: Federico Picollo)
- **HARCOL** – **H**igh **A**ltitude and **L**atitude **C**osmic **R**ays (sezione TO: Alba Zanini et al.)
- **MoVeIT** - **M**odeling and **V**erification for **I**on beam **T**reatment planning (coord.loc. : Roberto Sacchi)
- **SynFEL** -Advanced pixel detectors for hard X-rays at Synchrotron light and FEL sources (coord.loc: Lino Demaria)

Esperimento DIACELL

Obiettivo: sviluppo di **dispositivi in diamante** artificiale atti alla rivelazione simultanea di segnali cellulari e radiazione ionizzante per applicazioni nella **micro-radiobiologia**

Esperimento **DIACELL**

Unità partecipanti

- **INFN-TO** (Coordinatore Nazionale: Federico Picollo)
- **INFN-LNL** (Coordinatore Locale: Valentino Rigato)

Struttura Esperimento

-
- **Progettazione dispositivo**
INFN-TO
 - **Realizzazione strutture tramite impiantazione ionica**
INFN-LNL
 - **Test acquisizione segnali biologici**
INFN-TO
 - **Test acquisizione segnali dosimetrici**
INFN-TO
 - **Ottimizzazione dispositivo**
INFN-TO
 - **Test micro-radiobiologici per valutazione performances**
INFN-LNL + INFN-TO

Esperimento DIACELL – richieste ai servizi

- 1) Sviluppo di meccaniche di precisione per la fabbricazione e interfacciamento meccanico di dispositivi biosensori in diamante artificiale.
- 2) Interfacciamento elettrico di dispositivi biosensori in diamante artificiale.

Subattività'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1						✓					✓	
2									✓			

Richieste di supporto tecnico per		
	l'anno:	2017
Tipologia	N.	mesi/U
Tecnici mecc. /elettr/CdC		1
Disegnatori meccanici		1
Microsaldatori		1
Tecnologi progett. mecc.		
Tecnologi elettronici/CdC		
Tecnologi microelettronica		

HARCOL (High Altitude and Latitude Cosmic Rays)

COLLABORATION AGREEMENT

BETWEEN

**THE ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - INFN,
Italy**

AND

**ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E PLANETOLOGIA
- IASP-INAFA, Italy**

AND

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA – UNLP,
Argentina**

AND

INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO - IAA, Argentina

**CONCERNING THE EXECUTION OF A JOINT PROGRAM
OF SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATION**

HARCOL (High Altitude and Latitude Cosmic Rays)

Si propone di misurare e studiare, dal punto di vista dosimetrico, la radiazione atmosferica secondaria **ad alta quota** nei laboratori di :

- Testa Grigia**, (45°56' N, 7°42' E, 3480 a.s.l , Italy,
- **Chilecito** (5000 m asl, 28° 54' 56" S -67° 31' 0" Argentina)

e ad **alte latitudini** alle basi antartiche di:

- Marambio** (64°13'S–56°43'W, 196 m a.s.l.Argentina)
- Dom C** (3306 m asl/75°06. S -123°20 E, Italia)

allo scopo di evidenziare la variazione della dose ambientale in funzione delle caratteristiche atmosferiche e geomagnetiche dei luoghi di misura e la sua correlazione con l'attività solare e con la variabilità dei GCR.

INFN Trieste: **G.Giannini** (Responsabile Nazionale), F.Longo, A.Richetti, M.Messerotti

INFN Torino: A.Zanini, C.Cassardo, S.Ferrarese, G.Badino

Compiti del gruppo To

- Test degli strumenti al Laboratorio della Testa Grigia a Plateau Rosa
- Confronto con i dati del Neutron Monitor Portatile installato al Laboratorio da IAPS-INAF
- Presa dati a Chilecito, Marambio, Dom C
- Studio caratteristiche e dinamiche atmosferiche nei vari punti di presa dati
- Studio sviluppo cascata cosmici secondari in atmosfera nei vari punti di presa dati.

MoVeIT (Modeling and Verification for Ion beam Treatment planning)

Development of innovative Models for biologically optimized treatment planning with ion beams and dedicated Verification devices for experimental tests in 3 INFN accelerator facilities (TIFPA, CNAO, LNS)

The radiobiological implementation in ion TPS of nuclear interactions (FOOT experiment), intratumor heterogeneity, TCP and NTCP models, will be tested with newly patented tools for in-vitro and in-vivo irradiation, requiring development and update of the 3 complementary INFN accelerator **facilities** for pre-clinical verification

MoVeIT – sezioni coinvolte:

- **TIFPA -Trento** (local coordinator: **E. Scifoni**, total ~6 FTE)
M. Durante, F. Tommasino, W. Tinganelli, M.Schwarz, A. Helm, M. Rovituso, S. Hild, C. Manea, P. Spinnato
- Radiobiological modeling for TPS, experimental device design and fabrication, proton beam irradiations
- **LNS - Catania** (local coordinator: **P. Cirrone**, total ~6 FTE)
G. Cuttone, F. Romano, G. Russo, G. Forte, F. Cammarata, L. Minafra, V. Bravatà
- Low Energy facility, beamline development, MC GEANT4 tools, Radiobiology and Animal Facility
- **INFN-TO** (local coordinator: **R. Sacchi**, total ~5.5 FTE)
R. Cirio, S. Giordanengo, A. Attili, F. Fausti, S. Giordanengo, L. Manganaro, V. Monaco, A. Staiano, A. Vignati
- Ultrafast Silicon Detectors, RPLANIT code
- **INFN-NA** (local coordinator: **MG Pugliese**, total ~4 FTE)
L. Cella, P. Simoniello, M. Quarto, V. D'Avino, G. Palma
- NTCP modeling, in vivo irradiations, histology, in situ dosimetry
- **INFN-MI** (local coordinator: **G. Battistoni**, total ~1.3 FTE)
- Supervision of CNAO Exp facility, FLUKA support

Partner:

GSI – Darmstadt (Germany), UT Soutwestern– Dallas (USA) , APSS- Trento.

UNI –Trento (Biotech, CIBIO), CNAO – Pavia, CNR-NA/Uni Parthenope, CNR-IBFM (Cefalu')

MoVeIT- Impegno Torino (1) implementazione nuovi modelli in RPlanit

Kernel: pure-DEK (Fork of **PlanKIT**, INFN developed code, scripting via “R” language)

- Programmable by user (great flexibility for complex analysis)
- Several data analysis and visualization tools

- Several Biological models already included
- Inhomogeneous fractional dose treatments
- Accessible via web interface

Cometto et al. PMB 2014

Russo et al. PMB 2016

: <https://github.com/planit-group/Rplanit>

MoVeIT- Impegno Torino (2)

Sviluppo di beam monitor devices innovativi

Measurement of the number of particles over a wide range in beam intensity and independent of the beam energy.

- Thin UFSD sensors ($\sim 50 \mu\text{m}$) with short charge collection time ($\sim 1 \text{ ns}$)
- Segmented in strips (pitch $100 \div 200 \mu\text{m}$) to mitigate pile-up effects
- Measurement of the beam profile in two orthogonal directions.
- Active area: $3 \times 3 \text{ cm}^2$
- Custom VLSI chip to count at high rates.

Measurement of the beam energy

- Two UFSD pads ($2 \times 2 \text{ cm}^2$) $\sim 1 \text{ m}$ apart
- Measurement of the time difference and/or correlation of the time structure of the two signals.
- Custom VLSI chip

Richieste ai servizi 2017:

3 mesi tecnico elettronico + 20% tecnologo elettronico (disegno di un chip di readout per la misura del flusso di protoni di un fascio terapeutico)

1 mese tecnico meccanico (Realizzazione componenti meccanici per test di prototipi su fascio)

SyncFEL

Advanced pixel detectors for hard X-rays at Synchrotron light and FEL sources

- Nuova proposta, progetto CALL di CSN5
- Sezioni coinvolte: Mib, Pd, Pv, Pg, Pi, To, Tn/TIFPA
- Principal Investigator: Lodovico Ratti (Pv)

Finalita' del progetto

- sviluppare un imager per applicazioni alle sorgenti di luce di sincrotrone ed ai laser ad elettroni liberi
- multi-chip, pixel matrix 32x32 (100-150um cell); conversione A/D > 5MHz; readout > 20 kHz;
- range dinamico > 10⁴ ph; E = 250 eV – 50 keV; rad-hard: 100 GRad (sensore) 1 GRad (chip)
- esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie di integrazione verticale per la realizzazione di un front-end a doppio strato (layer memorie CMOS 28nm; TSV)

WORKING PACKAGES:

- WP1 – Applications and Instrument Specifications (PV o TO, all)
- WP2 – Sensors (TN-TIFPA)
- WP3 – Analog front-end (PV, TO, PI)
- WP4 – Memories and vertical integration technologies (PV, PD)
- WP5 – Chip integration and digital readout (TO, PI, PD, PV, PG)
- WP6 – Rad-hard electronics (PD, PV)
- WP7 – DAQ, system integration and testing (PI o MIB, all)

SyncFEL

Advanced pixel detectors for hard X-rays at Synchrotron light and FEL sources

Torino people (~ 1.5 FTE)

- L.Demaria, M.Rolo, L.Pacher - electronics
- M.Truccato, C.Lamberti (tbc), E.Vittone - material science

Contributions:

- Definition of specs and experimental requirements (experience at Grenoble synchrotron source)
- Digital and analog micro-electronics design, chip integration
- test at x-ray source

si richiederà il finanziamento di un AdR che avrà bisogno di un co-finanziamento per definire un periodo sufficiente a coprire il progetto.