

Stato dell'infrastruttura a
Napoli
«ReCaS»

Stato del sito

1. UNINA ha le infrastrutture ReCaS nel locale SCoPE

- Sistema di raffreddamento ormai vecchio di 10 anni
- Buona infrastruttura elettrica, con cabina dedicata
- Buon impianto anticendio
- Impianto anti allagamento (.....)
- Rete in fibra su metà armadi, altra metà ancora in rame
- 2 tecnici CSI per gestione ordinaria

2. INFN ha le infrastrutture ReCaS principalmente nel locale 1G01 a Fisica e poi anche nel locale SCoPE.

- Armadi buoni raffreddati
- Buona infrastruttura elettrica
- Buon impianto anticendio

Manutenzioni

- UNINA

- Scadute da poco le manutenzioni di tutto ReCaS
- CSI paga su chiamata per manutenzione impianti
- UNINA paga bolletta luce per cabina da 1 MW

- INFN

- Scadute da poco le manutenzioni dei server ReCaS
- Manutenzione rete e storage scade nel 2019
- Sezione paga manutenzione chiller

Espandibilità

- UNINA

- Armadi rack già al massimo numero (33)
- 10 armadi si possono liberare
- Rete da potenziare (per passare tutto in fibra)

- INFN

- C'è spazio per altri rack
- Rete da potenziare
- Impianto elettrico da potenziare