

Highlights dalla conferenza Hepix Fall 2008

Giovanni Organtini
Sapienza Università di Roma &
INFN-Sez. di Roma

Outline


- Avviso: selezione topics personale
- Tecnologie emergenti
- Site Reports
- Il Tier-2 di Roma



Teconologie emergenti

- Cloud Computing/SaaS (Software as a Service)
 - *IT-enabled capabilities delivered as a service to external customers using Internet technology*
 - Esempi: salesforce.com, google app engine, amazon webservises
- Outsourcing di servizi
 - Ostacoli economici
 - Ostacoli culturali



- End-to-end data protection
 - Silent data corruption
 - Sistemi in uso verificano solo una parte
 - DIF: aggiunta di 512 B/blocco su cui scrivere dati d'integrità che dipendono dall'applicazione
 - Hardware compatibili/applicazioni trasparenti
 - 1.5% di overhead




Tecnologie emergenti

● DTS

- Intelligenza a bordo per algoritmo di caching
- Efficienza energetica
- Reliability




Tecnologie emergenti



Tecnologie emergenti



IO performance test result under multiple application on Platinum HDD RAID System VS SATA RAID subsystem.




Tecnologie emergenti

- Lustre

- Filesystem distribuito Sun Open Source
- Prestazioni eccezionali (miglioramento di fattori 2 su molti job concorrenti)
- Interessante il talk di Roth (problemi di Lustre)

Tecnologie emergenti


First results (16/10/2008)



Tecnologie emergenti

- Monitoring
 - Monitoring del monitoring
 - CluMan
- Workflow
- CVS
 - Obsoleto: dismesso a fine 2009
 - si va verso SVN: a partire da gennaio
- Parallel Computing
 - Uso dei processori delle graphic card (GPU Computing): nVidia e CUDA

Tecnologie emergenti



GT200 = GeForce GTX 280

G71 = GeForce 7900 GTX

NV35 = GeForce FX 5950 Ultra

G92 = GeForce 9800 GTX

G70 = GeForce 7800 GTX

NV30 = GeForce FX 5800

G80 = GeForce 8800 GTX

NV40 = GeForce 6800 Ultra

SIMPLE “C” EXTENSION TO EXPRESS PARALLELISM

```
void saxpy_serial(int n, float a, float *x, float *y)
{
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        y[i] = a*x[i] + y[i];
}
// Invoke serial SAXPY kernel
saxpy_serial(n, 2.0, x, y);
```

Standard C Code


```
__global__ void saxpy_parallel(int n, float a, float *x, float
*y)
{
    int i = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
    if (i < n) y[i] = a*x[i] + y[i];
}
// Invoke parallel SAXPY kernel with 256 threads/block
int nblocks = (n + 255) / 256;
saxpy_parallel<<nblocks, 256>>>(n, 2.0, x, y);
```

CUDA C Code

Tecnologie emergenti

- ARC CE
 - Un CE con Advanced Resource Connector
 - Prodotto NorduGRID
 - Rende inutile il middleware grid su WN
- GRID Security
 - Nuove policy per testare la responsivity dei siti
 - Si immettono job *maligni* e si misura la risposta

Tecnologie emergenti



Site Reports

- INFN Tier-1
 - 2.4 PB disco (GPFS)
 - 700 server (3400 cores)
 - T2 di Roma citato come *good practice*
 - Mail: gestione locale
 - WG su IPv6
 - Esaurimento delle licenze LSF
 - Problemi finanziari (upgrade banda e altro)

Site Reports

- CERN

- Incidenti di security in discesa
- Fabric su SLC4 (prossimamente su SLC5)
- No supporto per Mathematica e ingegneria elettronica
- Il filesystem non è pronto per LHC
- Numerosi problemi *spiccioli*, ma importanti per il manpower



Fabric Infrastructure and Operation (3)

CERN IT
Department

- Procurements
 - Going ahead (more or less) as foreseen
 - Considering power consumption in tenders is bearing fruits
 - Selected ‘fun’ points:
 - Major supplier went out of business in spring
 - Orders for millions of CHF not delivered
 - 1700 systems in CC under warranty no longer maintained
 - Late deliveries
 - Rails that don’t fit (mismatch with evaluation sample)
 - Spurious error messages due to defective firmware
 - Defective memory modules
 - Non-homogeneous components across batch
 - Disk drives dropped out of RAID under heavy load
 - Insufficient cooling (fans different from evaluation sample)
 - IPMI monitoring of PSUs not functional
 - Systematic mainboard failures after 1...1.5 years
 - Windows Blue Screen of Death when re-establishing power on redundant PSU
 - Surprising (for us!) route for IPMI traffic into blades
 - ...

CERN Site Report for HEPiX Fall 2008 – Helge Meinhard at cern.ch - 8


- CERN

- 2.5 MW di potenza disponibile nel nuovo Centro (ma già si sa che non bastano)
- Decommissioning di box vecchie (nel 2008 saldo positivo)
- Si va verso il raffreddamento a acqua con 60 rack da 10 kW: un po' di confusione
- Long term: costruzione di nuovo building
 - Problemi
 - Costi
 - Scelta entro fine 2008
 - Backup solution: affitto o sinergia con T1

Site Reports

- Fermilab
 - Piattaforme molto eterogenee (Linux/Windows)
 - 16 persone full time per il T2
 - 8 sale
 - 30000 m²
 - 1 PB di disco

Site Reports



Site Reports

● IN2P3

- Personale: 56 unità per production e 17 per amministrazione e management (no personale di esperimento)
- 40 % non permanente
- Sistema di code batch home made
- 7200 core + 50 macchine interattive + 200 macchine per storage
- Consumo: 1.5 MW (air cooling)
- Centro non presidiato 24/7

Site Reports

- SLAC [National Accelerator Laboratory]
 - Non siamo soli: anche loro spendono soldi ed energie per il *marketing* 😊
 - Hanno cambiato nome pure a GLAST (FGST: Fermi Gamma ray Space Telescope)

Site Reports

- RAL

- Nuovo building in fase di ultimazione
- Piccoli errori di progettazione (cooling)
- Limite agli acquisti imposto dal limite rack 15 kW
- AntiSPAM in outsourcing
- Problemi di performance dell'accesso ai dischi su grid
- CASTOR si usa con molta pena

Site Reports

- DESY

- Forzano uso di XP nel caso Microsoft
- Usano le temperature dei PC per mappare le temperature del centro, ma è complicatissimo nonostante i soli 5 tipi diversi di hardware
- In luglio incidente di sicurezza (chiavi rubate)



Site Reports

- GSI

- Ottima soddisfazione degli utenti con Lustre (25 Gbps)
- Racks a acqua @ 24 °C: soddisfattissimi

Site Reports

- Pisa
 - Simulazione fluidodinamica della sala calcolo



Site Reports

- Miscellanea
 - Sullo storage non capisce niente nessuno
 - Infiniti test con infiniti parametri: o tutti uguali oppure inconsistenti

The INFN/Roma Tier-2 Green Computing Centre



Giovanni Organtini
Sapienza Università di Roma
& INFN-Sez. di Roma

General Layout



Cooling: requirements


- Server heat production:
 - 1U multi-core server average: (220 ± 60) W
 - single core average: (38.5 ± 7.8) W
- 1 rack ~ 10 kW $\rightarrow$ 1 row ~ 70 kW
 - Disk Server size: 4U $P_D = P_S/4$
 - $P = N/2(P_S + P_S/4) = 5/8 \times (NP_S) \sim 0.6 \times 70 = 42$ kW
- Further heat sources
 - UPS, common services, insulation

Cooling: racks



- Knürr CoolTherm 42U 17 kW
- Remote Monitoring System (RMS)
- KVM + Switches in service slots
- Home-made structured cabling

Cooling: racks





High pressure
cold air @ 12°C



Warm air removed
by fans

- Knürr CoolTherm 42U 17 kW
- Remote Monitoring System (RMS)
- KVM + Switches in service slots
- Home-made structured cabling


Rack layout




Rack layout




Cooling: circuit




Electrical services



Temperature stability




Temperature stability



Environmental conditioning failure +
Chiller 2 failure

Power consumption



Monitoring: active systems

- Custom monitoring daemon
 - Fully configurable via text configuration file
 - Periodic checks/Intercept traps
 - Customizable e-mail recipients for alarms
 - Customizable specific actions
- SMS gateway
 - Fully configurable via text configuration file
 - Standard action per user (phone call)
 - Respond to SMS executing pre-defined scripts specified in the message body
 - Software triggerable with custom message

Total power consumption

- Current power consumption for UPS-served systems: 45 kW
- Current total power consumption: 100 kW
- Chillers power consumption: 44 kW (160 kW refrigerating power)
 - Redundant system
 - Scroll type
 - Flat power consumption
- Condensers, UPS loss, etc.: 11 kW

Estimation at full load

- Power required for servers: 90 kW
- Power required for chillers: 44 kW
- Power required for services: 15 kW
- Total power requirement: 149 kW
- Power ratio = $(W_{\text{servers}}/W_{\text{tot}}) = 0.6$

Traditional cooling

- $80 \text{ W/m}^2 \times 100 \text{ m}^2 + 90 \text{ kW} + 15 \text{ kW} = 113 \text{ kW}$
- $W_{\text{chillers}} = 2 \times W / \text{COP} = 56 \div 113 \text{ kW}$
 - To be compared with 44 kW
- Large inefficiencies
 - Turbulent motion
 - Larger volume and dispersion
- Power ratio tends to be lower
 - Power consumption even worse

$$\text{COP} = \frac{\Delta Q}{E_{\text{spent}}}$$